



Armarios  
Dimensiones en metros

**NOTAS:**

La puerta del armario o caja destinada a la ubicación de la batería habrá de ser de una o más hojas que, al abrirse, dejen libre toda la anchura del cuadro, en el caso de una instalación sobreelevadora han de mantenerse libre para la batería los espacios necesarios, con independencia del que ocupe aquella.

Las cámaras quedarán situadas en un local de fácil acceso y de uno común en el inmueble, dotado de iluminación eléctrica, desague directo al saneamiento, con cota adecuada y suficiente separados de otras dependencias destinadas a la centralización de contadores de gas y de electricidad.

El panel habrá de ser tipo - gas - homologado llave - puerta acceso locales - homologada por entidad suministradora.